



بسمه تعالی

واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بزرگ شیراز، آب باریک، فتح آباد مرودشت، اقلید ۱، آباد، مصلحیان کازرون، ملوسجان، سپیدان، جهرم و داراب

موضوع: به استناد رساندن پساب خروجی فاضلاب و احداث سیستم پیش تصفیه
باسلام و احترام؛

نظر به تاکید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص اصلاح وضعیت تصفیه خانه های فاضلاب فعال در شهرکها و نواحی صنعتی استان، اعلام برنامه های زمانبندی و شاخص های سال ۱۴۰۴، تعیین وضعیت فاضلاب خروجی واحدهای صنعتی دارای پساب خارج از استاندارد، واحدهای فاقد سیستم پیش تصفیه و محاسبه هزینه دفع فاضلاب براساس دبی و بار آلودگی پساب خروجی موارد به شرح ذیل جهت اطلاع کلیه واحدهای صنعتی ارسال می گردد. مقتضی است کلیه واحدها در شهرک‌های صنعتی ذکر شده در خصوص بندهای مرتبط تا پایان سال ۱۴۰۴ تمهیدات و اقدامات لازم منظور نمایند.

۱- مطابق ماده ۱۲ فصل د تعهدات و وظایف طرف قرارداد (دفترچه قرارداد) هرگاه آلودگی های کمی و کیفی فاضلاب واحدهای صنعتی طرف قرارداد بیش از حد مجاز مندرج در ضمیمه قرارداد باشد و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نصب سیستم پیش تصفیه را ضروری بداند، طرف قرارداد باید با طراحی و احداث سیستم پیش تصفیه، فاضلاب را قبل از تخلیه، به سیستم پیش تصفیه هدایت نموده و پس از تصفیه اولیه و پائین آوردن میزان آلودگی آن به حد استاندارد تصفیه خانه (مقادیر مجاز مندرج در ضمیمه قرارداد- جدول شماره یک)، آن را به شبکه تخلیه نمایند.

۲- واحد صنعتی متعهد می باشد میزان مجاز آلودگی در پسابهای خروجی را براساس ضوابط زیست محیطی رعایت نماید، در غیر این صورت شرکت می تواند نسبت به قطع انشعاب آب و فاضلاب و خدمات مربوط اقدام نماید.

۳- مطابق ماده ۷ پیوست شماره یک ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرکها و نواحی صنعتی آبهای سطحی ناشی از بارندگی می بایست توسط لوله، کانال و یا کانپو به کانال ها و کانپوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی شهرک منتقل گردد. هدایت آبهای سطحی به شبکه فاضلاب مجاز نبوده، همچنین تخلیه پساب بهداشتی و صنعتی به شبکه آبهای سطحی ممنوع می باشد.

۴- به استناد پیوست شماره ۵ ضمائم دفترچه قرارداد مقادیر مجاز آلاینده ها در فاضلاب واحدهای صنعتی هنگام تخلیه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک طبق جدول (شماره یک) ذیل می باشد:



جدول شماره یک

ردیف	پارامتر	مقدار	واحد
۱	درجه حرارت	۴۵	درجه سانتیگراد
۲	PH	۶/۵ - ۸/۵	
۳	چربی و روغن	۵۰	میلیگرم در لیتر
۴	سولفات ها	۴۰۰	میلیگرم در لیتر
۵	TSS	۳۰۰	میلیگرم در لیتر
۶	COD	۲۰۰۰	میلیگرم در لیتر
۷	BOD5	۱۰۰۰	میلیگرم در لیتر
۸	مواد سمی با منشاء آلی و غیر آلی	۰	میلیگرم در لیتر
۹	فلزات سنگین	۰	میلیگرم در لیتر

• صنایع لبنیات، کشتارگاه‌ها، الکل سازی، چرم سازی، صابون سازی، تولید نشاسته، رنگرزی صنایع نساجی و آبکاری و ریخته‌گری دارای شرایط خاص بوده. لذا با توجه به ظرفیت و موقعیت شهرک از نظر تعداد و نوع صنایع برای آنها بصورت موردی تصمیم‌گیری می‌شود.

• تخلیه کلیه موادی که باعث رسوب فاضلاب در شبکه می‌شوند مانند سولفات سدیم، آهک، شن، سیمان و همچنین رها سازی اشیاء و قطعات جامد مانند شیشه، سنگ، چوب، قطعات پلاستیکی، قطعات چینی، قوطی کنسرو و غیره در شبکه فاضلاب ممنوع می‌باشد.

۵- کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی یاد شده طبق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط شرکت خدماتی جهت عقد قرار داد جدید حق انتفاع فاضلاب (بدون پرداخت هزینه) به واحد محیط زیست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس معرفی می‌گردند تا ضمن عقد قرارداد از میران دبی مجاز و استانداردهای پساب هنگام تخلیه به شبکه فاضلاب مطلع گردند.



۶- طبق دستورالعمل ارسالی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص نحوه محاسبه هزینه دفع فاضلاب به اطلاع کلیه واحدهای صنعتی می رساند مبنای محاسبه فاضلاب بهاء میزان دبی خروجی و بار آلودگی پساب (جدول شماره یک) می باشد.

۷- کلیه واحدهای صنعتی تا پایان سال ۱۴۰۴ موظف به پایش پساب خروجی واحد خود و در صورت نیاز طراحی و احداث سیستم پیش تصفیه می باشند. شرکت خدماتی موظف می گردد از پذیرش فاضلاب واحدهای صنعتی که دارای دبی بیشتر از دبی مجاز و پساب خروجی خارج از استاندارد می باشند جلوگیری بعمل آورد.

۸- ارائه فرآیند تولید واحدهای صنعتی به واحد محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی فارس الزامی می باشد. خروجی فاضلاب حاصل از فرآیند تولید می بایست براساس جواز تاسیس و تأییدیه اخذ شده توسط واحد صنعتی از سازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی باشد. در غیر این صورت از تخلیه پساب به شبکه فاضلاب ممانعت بعمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است کارگروهی با حضور معاونت فنی، مدیریت HSEE شرکت شهرک های صنعتی فارس، مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک های صنعتی ذکر شده و بهره برداران تصفیه خانه های فاضلاب جهت اجرائی نمودن دستورالعمل های ارسالی سازمان، نظارت و پایش پساب خروجی واحدهای صنعتی و نظارت بر شبکه فاضلاب و تصفیه خانه ها تشکیل گردیده و شرکت های خدماتی موظف به ایجاد شرایط، همکاری لازم با شرکت شهرک های صنعتی فارس جهت اجرائی نمودن مصوبات ابلاغی می باشند. واحدهای صنعتی نیز می بایست اقدامات لازم جهت پایش پساب خروجی واحد خود و احداث سیستم پیش تصفیه (در صورت لزوم) انجام دهند.

ضمناً کلیه واحدهای صنعتی می توانند جهت کسب هرگونه اطلاع در این خصوص با مهندس روشن به شماره همراه ۰۹۱۷۷۱۴۳۱۹۷ واحد محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی فارس تماس حاصل فرمایند.

علی علوی نژاد

رونوشت:

○ مدیر عامل محترم شرکت خدماتی شهرک های صنعتی بزرگ شیراز، آب باریک، فتح اباد مرودشت، اقلید ۱، آباده، مصلحیان کازرون، ملوسجان، سپیدان، جهرم و داراب جهت اطلاع، پیگیری لازم و اجرای دستورالعمل ها
اقدام کننده: روشن